



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000693

№ ПС 001868

Срок действия с 20.09.2016 г. по 19.09.2019 г. код ОК 005 (ОКП) 57 7200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3916 20 000 0

Заявитель ООО «Винтек Пластик», 142277, Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, д. 3-б, тел. +7 (4967) 76-48-20, факс: +7 (4967) 76-48-28.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель ООО «Винтек Пластик», 142277, Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское, д. 3-б, тел. +7 (4967) 76-48-20, факс: +7 (4967) 76-48-28.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков т.м. «Plaswin» по ГОСТ 30673-2013. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-94, группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89; группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 963-С
от 19.09.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016 г.

Представленные документы Акт о результатах анализа состояния производства № 0755 АП/ДБ от 04.07.2016 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зув

Эксперт (эксперты)

Г.В. Чернецов

